

Vážení majitelé bytů,

v domě došlo k poruše ventilu na požárním rozvodu vody v 8. patře, v důsledku čehož došlo k vytopení velké části domu. Příčina havárie se v tuto chvíli vyšetřuje.

Ze společných částí domu byly zejména poškozeny rozvody silnoproudu a slaboproudu, dveře, výtah, omítky a malby.

Kabelové rozvody se vysušují a průběžně se opravují poškozené rozvaděče, které je nutno kompletně vyměnit. Následně se budou provádět revize a budou vyměněny i elektroměry.

Děláme vše pro to, aby elektřina v domě byla zprovozněna do 31.7. , přesný termín však nelze odhadnout vzhledem k obrovskému rozsahu havárie.

Záleží na rozsahu poškození silno a slaboproudu a rychlosti vysychání. Před zprovozněním elektřiny v jednotlivých bytech bude třeba provést kontrolu rozvodů. Kdy se tato kontrola bude provádět, budete včas informováni.

Dům zůstává otevřen, hlídání zajišťuje ostraha. Pokud zaznamenáte problém, že nedrží garážová vrata otevřena, požádejte ostrahu, pomohou vám.

Veškeré škody jsou řešeny s pojišťovnou. Žádáme všechny, kterým vznikly škody v bytě, aby udělali pečlivý soupis všech škod, pořídili fotodokumentaci a předali ho spolu s číslem bytu spolu a kontaktem na svůj mobilní telefon na email výboru SVJ [vybor@nadprehradou619.cz](mailto:vybor@nadprehradou619.cz) (prosím zasílejte fotodokumentaci v rozumné velikosti). Výbor společně s FINEPEM bude organizovat prohlídky za účasti likvidátora pojišťovny.

V případě, že již máte již nahlášenu škodu ve své pojišťovně, je potřeba také nahlásit, že příslušná škoda je také hlášena na Pojišťovně Kooperativa pod následujícími čísly škod  
4154045346 a 4154045285

Zajistili jsme pro vás náhradní ubytování, pokud jej budete chtít využít kontaktujte paní Hejnou (702 146 199 , [hejna@finep.cz](mailto:hejna@finep.cz))  
O dalším průběhu oprav budeme informovat.

Výbor SVJ,  
Prague Property Management, a.s.,  
Finep, a.s.